



1. Fjern dækslet på målerbrønden. Kontroller at gummiopakningen er til stede og intakt. Hvis ikke, skal du bestille en ny pakning hos VVS-installatøren.
2. luk for vandet ved at dreje det store håndtag på stophanen indtil stop.

Tømning af koldvandsinstallationen sker på følgende måde :
3. Skru luftventilens beskyttelsehætte af og tilslut en cykelpumpe, eller anden pumpe, til ventilen.
4. Åbn for det kolde vand på et blandingsbatteri. Pump herefter indtil der kun kommer luft ud af blandingsbatteriet.
5. Luk herefter for blandingsbateriet og fortsæt til vandhane, hvor punkt 4 gentages.
6. Efter endt tømning af installationen åbnes alle blandingsbatterier / vandhaner, de skal stå åbne hele vinteren.
7. Inden dækslet igen sættes på plads, skal kanten på brønden renses for jord og andet snavs, således at gummipakningen slutter tæt mellem dæksel og brøndrør.
Hvis pakningen ikke slutter tæt risikerer man at vandmåleren frostspræges
Hvis De føler dem usikker overfor ovennævnte procedure, bedes De kontakte deres VVS-installatør, der mod betaling kan løse opgaven for dem

BEMÆRK!

Ovenstående tømmer kun koldtvandsinstallationen. Tømning af varmtvandsinstallationen foretages forskelligt, alt efter hvordan installationen er opbygget.
Se brugsanvisningen eller kontakt Deres VVS-installatør

Generelt : Hænderne i brønden bør betjenes mindst 2 gange årligt. da de ellers risikerer at 'gro fast'.

Brønden må ikke fyldes op med jord eller andet, men skal være tom for at sikre korrekt funktion.